



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Конструкторов ул., д. 82, Воронеж, 394038  
Телефон: (473) 260-86-90  
E-mail: vdon@gosnadzor.ru,  
v1\_priemnaya@vdon.gosnadzor.gov.ru  
http://www.vdon.gosnadzor.ru  
ОКПО 00257667, ОГРН 1023601536200  
ИНН/КПП 3665004949/366501001

Руководителям организаций,  
эксплуатирующим лифты

(по списку)

21.05.2026 № 220-1776

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О соблюдении температурного режима  
при эксплуатации лифтов

В связи с прогнозируемым **повышением температуры атмосферного воздуха на территории Воронежской области**, которое может привести на ряде объектов к несоблюдению температурного режима при эксплуатации лифтов, установленного заводами-изготовителями, в целях предупреждения возможных аварий, несчастных случаев с пользователями технических устройств, чрезвычайных ситуаций, Верхне-Донское управление Ростехнадзора информирует о необходимости срочного принятия мер по обеспечению соблюдения температурного режима, а в случае невозможности выведению технических устройств из эксплуатации в зданиях, где температурный режим, при котором может эксплуатироваться оборудование, не соблюдается.

В случае повышения температуры воздуха в машинных помещениях лифтов выше отметки + 40 градусов по Цельсию увеличивается вероятность возникновения аварийных ситуаций, непредвиденных остановок грузоподъемных машин, для восстановления работы которых потребуются вмешательство квалифицированного персонала, а также повышенного износа и выхода из строя дорогостоящего электронного и механического оборудования лифтов.

Для снижения температуры воздуха в машинных помещениях лифтов следует обеспечить надлежащую вентиляцию, а также устанавливать охлаждающее оборудование (кондиционеры).

Организациям, выполняющим функции по управлению многоквартирными жилыми домами и зданиями, а также специализированным организациям, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт лифтов, необходимо усилить контроль за соблюдением обязательных требований в области безопасного использования и содержания технических устройств, в особенности **климатических условий эксплуатации лифтов**.

И.о. руководителя

Г.В. Минаков

