



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**Руководителям организаций
(по списку)**

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Конструкторов ул., д. 82, Воронеж, 394038
Телефон: (473) 260-86-90
E-mail: vdon@gosnadzor.ru,
v1_priemnaya@vdon.gosnadzor.gov.ru
<http://www.vdon.gosnadzor.ru>
ОКПО 00257667, ОГРН 1023601536200
ИНН/КПП 3665004949/366501001

25.04.2025 № 220-1661

На № _____ от _____

О дополнительных мерах предупреждения
аварийности и смертельного травматизма
на объектах газораспределения и
газопотребления

Верхне - Донское управление Ростехнадзора (далее — Управление) в целях оперативного реагирования на потенциальные угрозы аварийности и смертельного травматизма на объектах газораспределения и газопотребления сообщает следующее.

08.03.2025 произошел хлопок газовоздушной смеси в магазине строительных материалов расположенном по адресу: Чеченская Республика, г. Аргун, на углу улиц Дудаева – Шоссейная, в результате которого пострадали три человека, в том числе двое несовершеннолетних детей. По предварительной версии, на подземном газопроводе среднего давления $D = 219$ мм, входящего в состав опасного производственного объекта «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая», эксплуатируемом ООО «Газпром газораспределение Грозный» (г. Грозный, Чеченская республика), расположенного по улице Шоссейная, произошла утечка газа через почву или по траншеям газопровода, водопровода или канализации в помещение магазина и хлопок газовоздушной смеси в помещении магазина без возгорания.

25.03.2025 произошел хлопок газовоздушной смеси в магазине сотовой связи, расположенном по адресу: проспект Имама Шамиля, г. Махачкала, Республика Дагестан, в результате которого по предварительной информации

пострадало 4 человека и разрушена стена здания. По предварительной версии, газ в помещение проник в результате коррозии металла подземного газопровода высокого давления $D = 426\text{мм}$, входящего в состав опасного производственного объекта «Сеть газоснабжения г. Махачкалы», эксплуатируемом АО «Газпром газораспределение Махачкала» (г. Махачкала, Республика Дагестан).

Расследования указанных аварий проводится комиссией Кавказского управления Ростехнадзора.

В целях обеспечения устойчивого функционирования объектов газораспределения и газопотребления, предупреждения на них аварийности и смертельного травматизма, предлагаем Вам:

провести с персоналом разъяснительную работу, направленную на профилактику аварийности и смертельного травматизма при ведении технологических и иных производственных операций, с акцентом на необходимость безусловного соблюдения установленных в организации требований безопасности труда и производственной дисциплины;

обеспечить контроль за своевременным проведением экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств, входящих в состав опасных производственных объектов газораспределения и газопотребления, в случае истечения срока их эксплуатации;

обеспечить своевременное и качественное проведение обходов трасс подземных газопроводов в соответствии с установленными графиками;

обратить особое внимание на обеспечение при эксплуатации подземных газопроводов мониторинга и устранения:

утечек природного газа;

повреждений изоляции труб газопроводов и иных повреждений газопроводов;

повреждений сооружений, технических и технологических устройств сетей газораспределения и газопотребления;

неисправностей в работе средств электрохимической защиты и трубопроводной арматуры;

руководителям организаций взять под личный контроль принятие (разработку) вышеуказанных мер, усилить внимание состоянию безопасности эксплуатируемых объектов газораспределения и газопотребления, устойчивости функционирования технических служб и служб производственного контроля, а также готовности к локализации и ликвидации последствий аварий.

Дополнительно сообщаем, что перечень мероприятий по противоаварийной устойчивости объектов газораспределения и газопотребления, предупреждение аварийности и смертельного травматизма не ограничивается вышеуказанными мероприятиями и определяется внутренними распорядительными документами эксплуатирующей объекты газораспределения и газопотребления организации, устанавливающими требования по безопасному проведению работ.

Заместитель руководителя

Е.А. Мальцева



Якунин И.С.

(473) 260-86-99 доб. (912)